

UWAGI:

1. System ochrony przeciwporażeniowej:
   - dla sieci 0.4kV – szybkie wyłączanie za pośrednictwm wkładek bezpiecznikowych mocy;
2. Zestawy pomiarowe ZPG i ZPZŻ instalować w obudowiach zewnętrznych wolnostojących, na terenie gimnazjum.
3. Przekładniki prądowe (TP), szyny (SB) osłonić płytami izolacyjnymi, przystosowanymi do oplombowania.
4. Stosować zabezpieczenia przedlicznikowe typu SLP-1 przystosowane do oplombowania.
5. W instalacji odbiorczej instalować ochronę przepięciową.

Inwestor:
URZĄD GMINY
W KOŁBASKOWIE
72-001 KOŁBASKOWO

Nazwa inwestycji:
ZESPÓŁ SZKÓŁ
W PRZECŁAWIU
(II ETAP)

Adres:
PRZECŁAW
gm. Kołbaskowo

Generalny Projektant:
Biuro Projektów i Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Ewa Sikorska
PRACOWNIA PROJEKTOWA W SZCZECINIE
70-560 SZCZECIN, Grodzka 20,
tel./fax (091) 485 33 38

Projekt Branżowy:

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZMIAN

Branża:
ELEKTRYCZNA

Projektant:
mgr inż. arch. TERESA WIECZOREK
upr.nr 238/Sz/82

Opracował:

Projektant:
mgr inż. KRZYSZTOF FEDEROWICZ
upr.nr 464/Sz/94

Obiekt:

Tytuł rysunku:
SCHEMAT IDEWOY UKŁADÓW
POMIAROWYCH GINAZJUM
I PAWILONU ŻYWIENIOWEGO
PROJEKT ZMIAN

Data opracowania:	Skala rysunku:	Nr rysunku:
Listopad 2004r		5.2

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą sankcjonowane przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich