



Sp. z o.o.

P.B. Calbud Sp. z o.o.

ul. Kapitańska 2
71-602 Szczecin
tel. (0-91) 48-06-142
fax: (0-91) 44-80-523

Inwestor:

Urząd Gminy Kołbaskowo
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo

Nasz znak: WT-97a/09/2004

Szczecin, dnia 08.12.2004

WARUNKI TECHNICZNE

PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

**Obiekt : budynek dydaktyczny Gimnazjum i budynek stołówki przy Zespole Szkół
w Przecławiu na terenie działki Nr ew. gr. 2/6 obręb Przecław gmina Kołbaskowo**

W związku z zapytaniem Biura Projektów i Nadzoru Budowlanego s.c. Ewa i Ryszard Sikorscy działających z upoważnienia Urzędu Gminy Kołbaskowo, Przedsiębiorstwo Budowlane „Calbud” sp. z o.o. wprowadza zmianę w punkcie nr 2, wydanych 21.09.2004 roku warunkach technicznych nr WT-97/09/2004:

1. Ciśnienie robocze sieci wodociągowej $p_r=2,5-4,0$ bar
2. Pozostałe punkty Warunków Technicznych nr WT-97/09/2004 nie ulegają zmianie.

Wystawił:

DZIAŁ TECHNICZNY

mgr inż. Grzegorz Niciejewski
mgr inż. Grzegorz Niciejewski
upr. budl 98/Sz/99

Otrzymał:

A. Szczęsny
data i podpis

Przedsiębiorstwo Budowlane
"CALBUD" Sp. z o.o.
71-602 Szczecin, ul. Kapitańska 2
tel. 480 51 00, fax 448 05 23
NIP 851-010-32-72, Regon 810511660

**ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM**

Gr. Du