

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnętrznych sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz zewnętrznego odcinka instalacji gazowej,

dla Zespołu Szkół w Przecławiu.

1 Podstawa opracowania.

- ♦ zlecenie inwestora,
- ♦ P.B. architektury,
- ♦ plan sytuacyjny 1:500,
- ♦ obowiązujące przepisy i normy,
- ♦ Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej dla budynku dydaktycznego Gimnazjum i budynku stołówki przy Zespole Szkół w Przecławiu na terenie działki Nr ew. gr. 2/6 obręb Przecław gmina Kołbaskowo, wydane przez PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "CALBUD", z dnia 21.09.2004 r.
- ♦ Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku dydaktycznego Gimnazjum i budynku stołówki przy Zespole Szkół w Przecławiu na terenie działki Nr ew. gr. 2/6 obręb Przecław gmina Kołbaskowo, wydane przez PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "CALBUD", z dnia 21.09.2004 r.

2 Zakres opracowania.

- ♦ przyłącza wody dla gimnazjum i pawilonu żywieniowego oraz sieć wewnętrzna wodociągowa na terenie Zespołu Szkół,
- ♦ przyłącza kanalizacji sanitarnej dla gimnazjum i pawilonu żywieniowego oraz sieć wewnętrzna kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkół,
- ♦ przyłącza kanalizacji deszczowej dla gimnazjum i pawilonu żywieniowego oraz sieć wewnętrzna kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół,
- ♦ zewnętrzny odcinek instalacji gazowej dla gimnazjum.

3 Wodociąg.

3.1 Warunki wykonania przyłączy.

Zgodnie z wydanymi warunkami woda dla projektowanego gimnazjum oraz pawilonu żywieniowego dostarczana będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły, o średnicy rurociągu de 110. Włączenie przyłącza dla gimnazjum w miejscu W03, natomiast dla pawilonu żywieniowego w miejscu W05.