


**UWAGI**

Jako zwód poziomy niski wykorzystać pokrycie dach blachą. Zachować metaliczną ciągłość pomiedzy poszczególnymi elementami pokrycia dachu.
Przewody odprowadzające wykonać z płaskownika FeZn25x4mm2 układanego w bruzdach p/t w zewnętrznych ścianach budynku.
Jako uziom wykorzystać zbrojenia fundamentów, które muszą być łączone tak, aby została zachowana ciągłość galwaniczna połączeń.
Całość instalacji odgromowej winna tworzyć metaliczną ciągłość.
Z pokryciem dachu łączyć metalicznie wszytkie metalowe wystające ponad dach elementy (np. kominy wentylacyjne)
Wartość oporności uziomu < 10omów, w przeciwnym przypadku uziom uzupełnić uziomami prętowymi.

- miejsce połączenia przewodu odprowadzającego ze zbrojeniem fundamentów i pokrycia dachu
- miejsce połączenia pkrycia dachu wystepujących na różnych poziomach oraz zwodów poziomych na kominach z pokryciem dachu
- instalacja zasilającą wentylatory – przewody na dachu prowadzić w rurkach windurowych

Inwestor:
URZĄD GMINY
W KOŁBASKOWIE
72-001 KOŁBASKOWO

Nazwa inwestycji:
ZESPÓŁ SZKÓŁ
W PRZECŁAWIU

GIMNAZJUM

Adres:
PRZECŁAW
gm. Kołbaskowo

Generalny Projektant:
Biuro Projektów
i Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Ewa Sikorska
PRACOWNIA PROJEKTOWA W SZCZECINIE
70-560 SZCZECIN, Grodzka 20,
tel./fax (091) 485 33 36

Projekt Branżowy:

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

Branża:
ELEKTRYCZNA

Projektował:
mgr inż. TERESA WIECZOREK
upr.nr 236/Sz/82

Opracował:

Sprawdził:
mgr inż. JOLANTA WYSZOMIRSKA
upr.nr 205/Sz/84

Obiekt:
GIMNAZJUM

Tytuł rysunku:
PLAN INSTALACJI
ODGROMOWEJ
I ZASILANIA WENTYLACJI

| Data opracowania | Skala rysunku | Nr rysunku |
|---|---|---|
| Wrzesień 2004r | | 4.7 |

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy upowszechnienia projektu bez zgody autora będą sankcjonowane prawnie wynikającym z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich