

ZP.271.6.2011

Kołbaskowo, dn.21.04.2011 r.

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

**Odpowiedzi Nr 1
na zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.
oświetlenie uliczne w miejscowości Kołbaskowo przy drodze krajowej Nr 13**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści siwz. Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.10.113.759), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmocnianych włóknem węglowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza słupów oświetleniowych wykonanych z kompozytów.

WÓJT
M. Schwarz
Małgorzata Schwarz