



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013”

Tytuł projektu: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na remizę OSP w Kołbaskowie”

Nr Umowy: UDA-RPZP.04.05.02-32-019/10-00 z dnia 22.12.2010r.

ZP.271.16.2011



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Kołbaskowo

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, p.n.

„Zakup i dostawa wyposażenia remizy strażackiej do siedziby zamawiającego”

(oznaczenie wg słownika CPV: 35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa)

Spis treści:

- I. Oznaczenie zamawiającego, tryb,
- II. Opis przedmiotu zamówienia,
- III. Podstawa prawna,
- IV. Termin wykonania zamówienia termin związania ofertą,
- V. Sposób obliczania ceny,
- VI. Sposób, miejsce i termin składania ofert, miejsce i termin otwarcia ofert,
- VII. Udzielanie informacji dotyczących SIWZ,
- VIII. Zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
- IX. Warunki stawiane wykonawcą i opis sposobu oceny ich spełnienia,
- X. Wybór oferty najkorzystniejszej,
- XI. Sposób przygotowania oferty,
- XII. Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- XIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej,
- XIV. Załączniki do SIWZ.

URZĄD GMINY
72-001 Kołbaskowo
tel. 091 811-95-21

I. Zamawiający.

1. Zamawiający: **Gmina Kołbaskowo**,

Adres: 72-001 Kołbaskowo Nr 106,

Telefon: /+91/ 311-95-10, fax. /+91/ 311-95-10.

<http://www.kolbaskowo.pl>

Godziny urzędowania poniedziałki: od 8.00 do 16:30, od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

2. Użyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

a) „SIWZ” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

b) „Ustawa” lub „Ustawa Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

c) „Zamawiający” – Gmina Kołbaskowo

d) „Wykonawca” - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

e) „Osoba uprawniona” - osoba uprawniona do składania oświadczeń woli, zawierania umów, podpisywania ofert i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

1. Aparat oddechowy (6 sztuk). Wyposażony co najmniej w:

- dwupunktowy system przycisków wypinających,
- reduktor wysokiego ciśnienia typu tłokowego, przystosowany do ciśnienia nie mniejszą niż 200 bar.
- noszak regulowany,
- pasy nośne,
- maskę pełno twarzową,
- butlę kompozytową (6,8 l/300 bar),
- pokrowiec na maskę,
- pokrowiec na butlę.

2. Kombinezon gazoszczelny (2 sztuki). Wyposażony co najmniej w:

- szybę panoramiczną,
- system wentylacji wewnętrznej, zasilany zewnętrznym źródłem powietrza.

3. Nożyce hydrauliczne (1 sztuka). O parametrach nie mniejszych niż:

- długość: 708, szerokość: 213, wysokość: 165 mm,
- rozwarcie ostrzy 150 mm,
- pojemność oleju 98 cm³,
- waga ok. 14 kg.

4. Rozpierzacz ramieniowy (1 sztuka). O parametrach nie mniejszych niż:

- siła rozpierania: 34-112 kN,
- rozwarcie ramion: 605 mm,
- dystans ciągnięcia: 400 mm,
- max siła ciągnięcia: 27 kN,
- wymiary: długość: 749 mm, szerokość: 355 mm, wysokość: 249 mm, pojemność oleju: 137 cm³, waga: ok. 17 kg.

5. Komplet poduszek pneumatycznych (1 sztuka). O parametrach nie mniejszych niż:

- siła podnoszenia: 21,5 tony,
- wysokość podnoszenia: 27 cm,
- wysokość spoczynkowa: max 25 mm,

- wymiar max: 470 x 520 mm,
- ciśnienie robocze: 10 bar,
- waga max: 6 kg,
- wąż zasilający: 10 m,
- reduktor butlowy: 200/300 bar,

Wyposażony co najmniej w: podwójny sterownik zasalający, manometry kontrolne, zawory odcinające i zawory bezpieczeństwa.

6. Butle do aparatów (2 sztuki). O parametrach nie mniejszych niż:

- pojemność: 6,8-6,9 litra,
- ciśnienie robocze: 300 bar,
- waga: 3,5 kg,

Butle zgodne z normą EN 12245.

7. Eksplozometr (1 sztuka). Wyposażony co najmniej w:

- czujnik katalityczny o zakresie 0...100%DGW,
 - cyfrową indykację wyników z rozdzielczością 1% DGW,
 - próg alarmowy 50% DGW,
 - akustyczną i optyczną sygnalizację alarmów z odległości 1m,
 - autonomiczne zasilanie, pozwalające na pracę ciągłą przez minimum 8 godzin,
- Posiadający atest Ex_{ia} IIC T4 IP54, KDB Nr 96.017W.

8. Miernik gazu (1 sztuka). Przeznaczony do pomiarów stężenia następujących mediów:

- gazów i par cieczy palnych (Ex),
- gazów toksycznych (TOX),
- tlenu (OXG),
- gazów i oparów cieczy palnych (Ex),
- siarkowodoru (TOX1),
- tlenku węgla (TOX2).

O parametrach nie mniejszych niż:

- zakres pomiarowy: 0...100% DGW/0...30%<D;
- rodzaj czujnika: katalityczny/elektrochemiczny,
- progi alarmowe: 2 dowolnie ustawiane,
- zabezpieczenie czujnika: wyłączenie powyżej 150%DGW.
- sygnalizacja stanów alarmowych: optyczna: diody LED; akustyczna: 45 dB z odległości 1m.

9. Pakowarka do piasku (1 sztuka). O parametrach nie mniejszych niż:

- pojemność zbiornika piasku max. 0,9 m³,
- maksymalna prędkość zestawu 40 km/godz.,
- przemieszczanie zestawu bez piasku,
- wymiary gabarytowe 2900x1550x1700 mm,
- masa (bez piasku) 400 kg,
- maksymalna wydajność zestawu 2 x 250 dm³/min. Piasku,
- rozruch ręczny/elektryczny,
- przekładnia W 202 HG 731 NE 200x25,4,
- akumulator 12V,
- sprzęgła włączalne cierne typ CM-2,
- przyczepa specjalna typ PA1,
- moc silnika 4,3 KM;
- silnik jednocylindrowy,
- obroty 3600 obr./min.,
- zużycie paliwa 0,95 l/godz.,
- pojemność zbiornika paliwa 1,5 l,

