



Piaskownik wirowy PSW2 (ob. nr 22)

PRZEKRÓJ A-A



RZUT 1:50




BETON:

- ZBIORNIK: C35/45
mrozoodporność: F-150
wodoszczelność: W-6
- BETON SPADKOWY: C30/37
- WARSTWA OCHRONNA C8/10
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA C8/10

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN

PR1 PRZERWY ROBOCZE USZCZELNIĆ
TAŚMĄ ACF 125 - ZE STOPKĄ

BIK-ZELBET
BIK-STAL
BIK-BASE

 GRUPA EKOSYSTEM				ul. Grunwaldzka 104; 60 - 307 Poznań; NIP 782-231-90-62 tel. +48 61/86 15 224; fax. + 48 61/8671576; e-mail: biuro@ekotab.poznan.pl	
Zamawiający: GMINA KOŁBASKOWO KOŁBASKOWO 106, 72-001 KOŁBASKOWO				Objekt: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU GM. KOŁBASKOWO	
Kontrola: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU GM. KOŁBASKOWO				Tytuł: PIASKOWNIK WIROWY PSW2 (ob. nr 22) RZUT, PRZEKRÓJ A-A	
Autorzy:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	DATA / PODPIS	Faza: PROJEKT BUDOWLANY	
Projektował:	inż. M. Zygmunt	LAM-6346/ 906/88	01.2011	Skala: 1:50 Branża: KONSTRUKCJA	
Opracował:	inż. B. Zygmunt		01.2011	Numer projektu: ET/520/PB/2011 Numer rysunku: C/7	
Sprawdził:	mgr inż. W. Waliczak	WKP/006/ PWOK/06	01.2011		