




PRZEKRÓJ B-B 1:50



PRZEKRÓJ C-C 1:50



PRZEKRÓJ D-D 1:50



BETON:

- ZBIORNIK: C35/45 mrozoodporność: F-150 wodoszczelność: W-6
- BETON SPADKOWY: C30/37
- WARSTWA OCHRONNA C8/10
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA C8/10

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN

- PR1 PRZERWY ROBOCZE USZCZELNIĆ TAŚMĄ ACF 125 - ZE STOPKĄ
- PR2 PRZERWY ROBOCZE USZCZELNIĆ TAŚMĄ BENTONITOWĄ BT 20-25 S
- DYL PRZERWY DYLATACYJNA TAŚMĄ PVC D190

ekotab GRUPA EKOSYSTEM		ul. Grunwaldzka 104; 80 - 307 Poznań; NIP 782-231-90-02 tel. +48 61/88 15 224; fax. + 48 61/8671578; e-mail: biuro@ekotab.poznan.pl	
Zamawiający: GMINA KOŁBASKOWO KOŁBASKOWO 100, 12-001 KOŁBASKOWO		Objekt: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU GM. KOŁBASKOWO	
Kontakt: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU GM. KOŁBASKOWO		Tytuł: REAKTORY BIOLOGICZNE RB3, RB4 (ob. nr 24)	
Autorzy :	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNI. DATA / PODPIS	PRZEKRÓJ B-B, C-C, D-D
Projektował:	Inż. M. Zygmunt	UAM-8346/80086 01.2011	Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Opracował:	Inż. B. Zygmunt	01.2011	Skala: 1:50
Sprawił:	mgr Inż. W. Walczak	WPK/008/ PWK/08 01.2011	Strona: KONSTRUKCJA
		Numer projektu: ET/520/PB/2011	Numer rysunku: C/10