



Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych KQ2 (ob. nr 26)

RZUT Z GÓRY 1:50



PRZEKRÓJ A-A 1:50




BETON:

- ZBIORNIK: C35/45
mrozoodporność: F-150
wodoszczelność: W-6
- BETON SPADKOWY: C30/37
- WARSTWA OCHRONNA C8/10
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA C8/10

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN

PR1 PRZERWY ROBOCZE USZCZELNIĆ
TAŚMĄ ACF 125 - ZE STOPKĄ

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|--|--|
|  | | | | ul. Grunwaldzka 104; 60 - 307 Poznań; NIP 782-231-90-62 tel. +48 61/86 15 224; fax. + 48 61/8671576; e-mail: biuro@ekotab.poznan.pl | |
| Zamawiający: GMINA KOŁBASKOWO KOŁBASKOWO 106, 72-001 KOŁBASKOWO | | | | Obiekt: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU GM. KOŁBASKOWO | |
| Kontrola: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU GM. KOŁBASKOWO | | | | Tytuł: KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH KQ2 (ob. nr 26) RZUT Z GÓRY, PRZEKRÓJ A-A | |
| Autorzy: | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWN. | DATA / PODPIS | Faza: PROJEKT BUDOWLANY | |
| Projektował: | inż. M.Zygmunt | LIAM-6346/ 906/86 | 01.2011 | Skala: 1:50 Branża: KONSTRUKCJA | |
| Opracował: | inż. B.Zygmunt | | 01.2011 | Numer projektu: ET/520/PB/2011 Numer rysunku: C/12 | |
| Sprawdził: | mgr inż. W. Waliczak | WKP/0085/ PWOK/06 | 01.2011 | | |