Osadnik wtórny OWR2 (ob. nr 25)

RZUT NA POZIOMIE −1,00m 1:50



PRZEKRÓJ A−A 1:50



PRZEKRÓJ B−B 1:50



BETON:

- ZBIORNIK: C35/45
  mrozoodporność: F−150
  wodoszczelność: W−6
- BETON SPADKOWY: C30/37
- WARSTWA OCHRONNA C8/10
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA C8/10

STAL ZBROJENIOWA: A−IIIN

(PR1) PRZERWY ROBOCZE USZCZELNIĆ TAŚMĄ ACF 125 − ZE STOPKĄ
(PR2) PRZERWY ROBOCZE USZCZELNIĆ TAŚMĄ BENTONITOWĄ BT 20−25 S
(PR3) PRZERWY ROBOCZE USZCZELNIĆ TAŚMĄ PVC A150
(DYL) PRZERWY DYLATACYJNA TAŚMĄ PVC D190

ekotab GRUPA ENDOSYSTEM
ul. Grunwaldzka 104; 60 - 307 Poznań;
NIP 782-231-00-62
tel. +48 61/86 15 224; fax: + 48 61/8671578;
e-mail: biuro@ekotab.poznan.pl

Zamawiający: GMINA KOŁBASKOWO, KOŁBASKOWO 108, 73-001 KOŁBASKOWO

Obiekt: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU GM. KOŁBASKOWO

Kontrakt: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU GM. KOŁBASKOWO

Tytuł: OSADNIK WTÓRNY OWR2 (ob. nr 25) RZUT , PRZEKRÓJ A-A, B-B

Autorzy :	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	DATA / PODPIS
Projektował:	Inż. M.Zygmunt	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	01.2011
Opracował:	Inż. B.Zygmunt		01.2011
Sprawdził:	mgr Inż. W. Waliczak	WIELKOPOLSKIEJ PIZOOIB	01.2011

Faza : PROJEKT BUDOWLANY

Skala : 1:50 Branża : KONSTRUKCJA

ET/520/PB/2011 Numer rysunku: C/11