

Kołbaskowo, dn. 10.10.2012 r.

ZP 271.37.2012

## **Wszyscy wykonawcy**

### **Odpowiedź na zapytanie Nr 19 złożone w dniu 08.10.2012 r.**

Dot. przetargu nieograniczonego na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Przecławiu.

#### **Pytanie 1:**

W „Odpowiedzi na zapytanie nr. 3 złożone w dn. 13.09.2012 r. (pytanie i odpowiedź nr 3) Zamawiający nie dopuszcza stosowania rur z tworzyw sztucznych do wykonania rusztów napowietrzających natomiast Zamawiający w „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” Rozdział 2.2.1.2, poz. 4) System napowietrzania - str. 103, w sposób jednoznaczny określa wykonanie materiałowe rusztu dennego z kolektorem rozdzielającym z materiału o wysokiej odporności na uderzenia - wysokoudarowego PCW,

W związku z w/w rozbieżnościami prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że materiałem właściwym do wykonania przydennych rurociągów rusztu napowietrzającego zgodnie z zapisem „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” Rozdział 2.2.1.2, poz. 4) System napowietrzania - str. 103, jest wysokoudarowe PCW.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje odpowiedź na zapytanie nr 3, pytanie nr 3 w następujący sposób: „Zamawiający dopuszcza zastosowanie dennego rusztu napowietrzającego z kolektorem rozdzielczym w wykonaniu z wysokoudarowego PCW.”

WÓJT  
*M. Schwarz*  
Małgorzata Schwarz