

Kołbaskowo, dn. 08.04.2013 r.

ZP 271.05.2013

Wszyscy wykonawcy

Odpowiedź na zapytanie Nr 2 złożone w dniu 08.04.2013 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobolin, gmina Kołbaskowo

Pytanie: W jaki sposób Wykonawca ma wycenić pozycję „składana pochylnia dla wózków inwalidzkich” ujętą w SIWZ i w projekcie?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt.5.8.2 opisu do projektu budowlanego – architektura i konstrukcja - składaną pochylnie dla wózków inwalidzkich należy wykonać jako aluminiową lub stalową zabezpieczoną przed korozją. Pochylnia winna być przytwierdzona na zawiasach do ściany i zabezpieczona przed samoistnym otwieraniem. Pochylnia winna spełniać wymogi przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

WÓJT
M. Schwarz
Małgorzata Schwarz