

Odpis uzgodnień

ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Szczecin

Uzgodniono: przebudowa linii napowietrznej 0,4KV.

Uwagi: Przy zbliżeniu, kolizji z kablami energetycznymi prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem dużej ostrożności i zabezpieczyć zgodnie z PN-76/E-05125.

Na 3 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych należy powiadomić Rejon Dystrybucji Szczecin.

Szczecin dn. 07.11.2008 r. nr rejestru 120 zm1/u/JP/120/08 podpis nieczytelny.

ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Szczecin Dział Zarządzania Dystrybucją Kierownik Jarosław Kwiecień.

[Handwritten signature]
Joz. 10
\$ ust.
4 7 0 2 2 5 1 2 6
\$ 5 ust. 2
ust. 1 pkt. 4d