

Ochrona przeciwporażeniowa

Jako dodatkową ochronę przeciwporażeniową przewidziano samoczynne wyłączanie

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać pomiary elektryczne. Oporność uziomu nie może przekroczyć 10Ω .

Jan Wysocki
Upr. Nr 48/82/76
5 ust. 2 pkt. 2, 3, 5 ust. 2
5 7 oraz 8 10 pkt. 4