

Kołbaskowo, dn. 11.12.2013 r.

ZP 271.25.2013

**wszyscy Wykonawcy**

**Odpowiedź na zapytanie Nr 8 złożone w dniu 11.12.2013**

Dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Nr 195023Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w m. Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo.

W dniu 11.12.2013 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

**Pytanie nr 1:**

W związku z rozbieżnością w dokumentacji prosimy o odpowiedź jakie należy wycenić hydranty:

- według TER poz.24, rys. nr 5 – są hydranty podziemne DN 80 mm,
- według ST pkt 2,3, profil rys.3 podaje hydranty nadziemne DN 80.

**Odpowiedź:**

Należy wycenić hydranty nadziemne DN 80 zgodnie z rys. 3 profil podłużny i rys.5 węzły montażowe.

WÓJT  
*H. Szwed*  
Wójt Urzędu Gminy