

Kołbaskowo, dn. 05.02.2014 r.

Znak sprawy: ZP.271.02.2014

**Zmiana Nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż nowej stacji
zmiękczenia wody wraz z opracowaniem
dokumentacji technologicznej**

Informuję, że zmianie ulega zdanie nr 6 w rozdziale II SIWZ, który obecnie brzmi:

„W ofercie należy przewidzieć pracę stacji zmiękczenia w trybie ciągłym z przełączaniem w automatyczny tryb regeneracji na podstawie ilości uzdatnionej wody w wykonaniu bezobsługowym.”

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

„W ofercie należy przewidzieć pracę stacji zmiękczenia w trybie ciągłym z przełączaniem w automatyczny tryb regeneracji na podstawie mierzonej automatycznie twardości wody zmiękczonej za pomocą urządzenia pomiarowego w wykonaniu bezobsługowym.”

WÓJT

Małgorzata Schwarz