

ZP.271.33.2014

Kołbaskowo, dn. 18.12.2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 7 złożony w dniu 15.12.2014 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego służb granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi w Rosówku Nr 17, gmina Kołbaskowo

Pytanie 1

W zestawieniu stolarki drzwiowej drzwi DZ1a i DZ2a mają całkowitą szerokość równą 125 cm. W związku z powyższym biorąc pod uwagę wymiary profili aluminiowych jest niemożliwe uzyskać w otwieranym skrzydle światło przejścia równe 90 cm. Prosimy zatem o zweryfikowanie wymiarów lub też wycenę drzwi jako jednoskrzydłowych ze światłem przejścia 90 cm.

Odpowiedź na pytanie 1

Drzwi po otwarciu obu skrzydeł powinny mieć w świetle min. 120 cm w tym przy otwarciu jednego skrzydła wymiar w świetle powinien wynosić min. 90 cm. Drzwi jednoskrzydłowe o wymiarze 120 w świetle będą niepraktyczne w użytkowaniu w związku z tym zalecamy wykonać drzwi dwuskrzydłowe gdzie mniejsze skrzydło nie będzie miało przeszklenia będzie stanowił nieprzezierny wypełnienie.