

Kołbaskowo, dn. 18.12.2014 r.

ZP.271.33.2014

## Wszyscy Wykonawcy

### Odpowiedź na zestaw pytań Nr 14 złożony w dniu 17.12.2014 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na *przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego służb granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi w Rosówku Nr 17, gmina Kołbaskowo*

#### Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy wszystkie elementy stalowe konstrukcji obiektu mają być zabezpieczone do odporności R 30, czy tylko nowe wzmocnienia.

W wypadku zabezpieczenia całej konstrukcji stalowej, łącznie z elementami istniejącymi, farbami do klasy R 30 prosimy o podanie ich powierzchni, ponieważ z załączonej dokumentacji niemożliwe jest określenie powierzchni zabezpieczenia tym bardziej, że koszt zabezpieczenia m<sup>2</sup> jest bardzo drogi.

#### Odpowiedź na pytanie 1

Do klasy R30 należy zabezpieczyć **główną konstrukcję nośną ścian** (również istniejąca) Elementy stalowe ścian nie będące konstrukcją nośną nie muszą być zabezpieczone (np "wymiany" okienne itp). Prace te zostały uwzględnione w przedmiarze (poz. 105).