***TABELA NR 1***

# PARAMETRY WODY SUROWEJ W UJĘCIACH SUW BOBOLINIE

| lp. | oznaczenie | jednostka | STUDNIA / UJĘCIE NR | | | | | dopuszczalna wartość | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ***1*** *[nr **1A** wg oznaczenia laboratorium]* | | *S2* *[nr **S2** i **2** wg oznaczenia laboratorium]* | | | | |
| | | | *05.10.2009r.* [Instytut Zootechniki Szczecin] *załącznik nr 1.1.* | *29.06.1976r.* [MSS-E Szczecin] *załącznik nr 1.2.* | *05.10.2009r.* [Instytut Zootechniki Szczecin] *załącznik nr 2.1.* | *19.04.1971r.* [ELWOD Szczecin] *załącznik nr 2.2.* | *19.04.1971r.* [MSS-E Szczecin] *załącznik nr 2.2.* | | |
| *0.* | *Wydajność zatwierdzona* | *$m^3/h$* | **26,0** | | **34,0** | | | | |
| 1. | Barwa | mg Pt /$dm^3$ | 15 | 20 | 20 | 20 | 35 | - | |
| 2. | Mętność | | 10,5 **[FNU]** | 7 **[mg/l $SiO_2$]** | 16,1 **[FNU]** | 4 **[mg/l $SiO_2$]** | 15 **[mg/l $SiO_2$]** | *1* | |
| 3. | pH | - | **7,6** | **7,3** | **7,7** | **7,4** | **8,0** | *6,5 ÷ 9,5* | |
| 4. | Przewodność właściwa | *µS/cm* | 580 | - | 580 | - | - | *2500* | |
| 5. | Zapach | *TON* | akceptowalny | Z1R | akceptowalny | Z1S | Z1R | - | |
| 6. | Smak | *TFN* | - | - | | | | - | |
| 7. | Amoniak | *mg/l* | 0,17 | 0,60 | 0,17 | 0,2 | 0,2 | *0,50* | |
| 8. | Amonowy jon | *mg/l* | - | - | - | | | *0,50* | |
| 9. | Azotany | *mg/l* | 0,71 | 0,4 | 0,26 | nw | nw | *50* | |
| 10. | Azotyny | *mg/l* | 0,020 | 0,096 | 0,012 | nw | nw | *0,50* | |
| 11. | Mangan | *µg/l* | 0,13 **[mg/l]** | 0,15 **[mg/l]** | 0,15 **[mg/l]** | 0,1 **[mg/l]** | 0,1 **[mg/l]** | *50* **[0,05 mg/l]** | WIELKOŚĆ ŚREDNIA : Σ 0,63 => Śśr. = **0,126 [mg/l]** |
| 12. | Żelazo | *µg/l* | 1,36 **[mg/l]** | 1,5 **[mg/l]** | 1,53 **[mg/l]** | 1,3 **[mg/l]** | 2,0 **[mg/l]** | *200* **[0,20 mg/l]** | WIELKOŚĆ ŚREDNIA : Σ 7,69 => Śśr. = **1,54 [mg/l]** |
| 13. | Twardość ogólna | | - | 5,5 mval/l | - | 4,4 | 6,0 | *60÷ 500* | |
| 14. | Zasadowość ogólna | *mg/l* | - | - | - | | | - | |
| 15. | Utlenialność z $KMnO_4$ | *mg/l* | - | - | - | | | *5,0* | |
| 16. | Chlorki | *$mg/dm^3$* | - | 17,5 | - | 12,0 | 15,0 | *250* | |
| 17. | Siarczany | *$mg/dm^3$* | - | - | - | 54 | - | *250* | |
| 18. | Glin | *µg/l* | - | - | - | | | *200* | |
| 19. | Tlen rozpuszczony | *mg/l* | - | - | - | | | *250* | |
| 20. | | | | | | | | | |