


**D - D**



**OZNACZENIA URZĄDZEŃ :**

- F1° - Filtr pośpieszny Fe ; Dn 1500; H = 2790  
F2° - Filtr pośpieszny Mn ; Dn 1500; H = 2790  
D - Dmuchała do płukania złoża  
PP - Pompa płuczająca złoża  
ZH - Zestaw hydroforowy  
ST + RE - Szafa sterownicza + Rozdzielnia elektryczna  
S - Sprężarka  
S1 - Sprężarka  
S2 - Tablica rozdzielcza powietrza  
WG - Wodomierz główny [woda uzdatniona na sieć]  
W1 - Wodomierz wody surowej [z ujęć wody]  
WP - Wodomierz wody płuczającej  
P+SZ - Pulpit z szufladą [wiszący] i szafka na dokumenty [wisząca]

**OZNACZENIA INSTALACJI :**

- 1 ÷ 3 - Woda surowa [z ujęć do budynku technicznego] - WS  
5 - Woda przefiltrowana po 1° filtracji - WPF1  
8 - Woda przefiltrowana [z budynku do do zbiornika wody ZW] - WPF  
9 - Woda uzdatniona [ze zbiornika ZW do budynku technicznego] - WU  
12 - Woda uzdatniona na sieć wodociagową - WU  
13 - Woda popłuczna [do sieci kanaliz. sanitarnej poprzez odstojniki] - WPP  
21 ÷ 24 - Woda płuczająca [płukanie filtrów] - WP

PROJEKT BUDOWLANY				
"ZAPRONAD" - Czechów 95a; 66-403 Gorzów Wlkp.				
PRZEDSIĘWZIĘCIE	PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ			
OBIEKT:	BUDYNEK TECHNICZNY			
ADRES:	BOBOLIN 72-001 KOŁBASKOWO	działka nr 42/10 i 63/34 obręb 0003-Bobolin; jedn. ewidencyjna-Kolbaskowo		
TYTUŁ RYS.:	INSTALACJE TECHNOLOGICZNE PRZEKROJE A - A, B - B i C - C			
AUTORZY	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS	SKALA 1 : 50
PROJEKTOWAŁ:	inż. Eugeniusz Błoński uprawnienie budowlane nr 40/80/Gw specjalność instalacyjno - inżynieryjna	06.2013 r.		
OPRACOWAŁ:				Rys. nr
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Andrzej Eckersdorf uprawnienia budowlane nr 2/76/Gw specjalność sieci i instalacje sanitarne	06.2013 r.		IST 3