



OZNACZENIA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH :

- F1° - Filtr pośpieszny Fe ; Dn 1500; H = 2790
F2° - Filtr pośpieszny Mn ; Dn 1500; H = 2790
D - Dmuchawa do płukania złoża
ZH - Zestaw hydroforowy
PP - Pompa płuczająca złoża
S - Zespół sprężonego powietrza
S1 - Sprężarka
S2 - Tablica rozdzielcza powietrza
OS - Osuszacz powietrza
W1 - Wodomierz wody surowej do uzdatnienia
WP - Wodomierz wody płuczającej
W2 - Wodomierz wody uzdatnionej na potrzeby SUW
RE+SSP - Rozdzielnia elektryczna +Szafa sterująco-pomiarowa
P+SZ - Pulpit z szufladą [wiszący] i szafka na dokumenty [wisząca]

OZNACZENIA WENTYLACJI :

- 1N - Czerpnia ścienna 200x200. Umieścić 200 mm nad posadzką [spód czerpni].
1W - Wywiewnik dachowy Dn 200 na podstawie dachowej.
G - 750W - Grzejnik elektryczny, konwektorowy, z elementem grzewczym umieszczonym w płaszczu olejowym, z termostatem; moc grzejnika

PROJEKT BUDOWLANY				
"ZAPRONAD" - Czechów 95a; 66-403 Gorzów Wlkp.				
PRZEDSIĘWZIĘCIE		PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
OBIEKT:		BUDYNEK TECHNICZNY		
ADRES:		BOBOLIN 72-001 KOŁBASKOWO	działka nr 42/10 i 63/34 obręb 0003-Bobolin; jedn.ewidencyjna-Kołbaskowo	
TYTUŁ RYS.:		BUDYNEK TECHNICZNY INSTALACJE CO i WENTYLACJI. RZUT PRZYZIEMIA i PRZEKROJE.		
AUTORZY	IMIĘ i NAZWISKO		DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	inż. Eugeniusz Błoński uprawnienie budowlane nr 40/80/Gw specjalność instalacyjno - inżynierska		06.2013 r.	SKALA 1 : 50
OPRACOWAŁ:				Rys. nr
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Andrzej Eckersdorf uprawnienia budowlane nr 2/76/Gw specjalność sieci i instalacje sanitarne		06.2013 r.	IS12