



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Kołbaskowie

Inwestor:

**Gmina Kołbaskowo**  
**Kołbaskowo 106**  
**72-001 Kołbasowo**

Nasz znak: PGK-ZWiK.404.84.2013

Rosówek 10.06.2013

## **WARUNKI TECHNICZNE**

### **PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ**

Obiekt : **Stacja uzdatniania wody na terenie działek nr 42/10 i 63/34 w Bobolinie gmina Kołbaskowo**

Odpowiadając na wniosek z dnia 06.06.2013r. złożony przez Eugeniusza Błońskiego, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie określa następujące warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Przyłączenie zaprojektować i wykonać do studni rewizyjnej grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o rzędnej dna  $h_d=59,59$  m.n.p.m., zlokalizowanej w pasie drogowym na terenie dz. nr 48.
2. Podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej będzie wymagało wykonania rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej do działki Inwestora rurą dy200 PCV.
3. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur i kształtek z PCV o sztywności obwodowej min.  $8 \text{ kN/m}^2$  o jednorodnej strukturze ścianki.
4. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnym podkładzie geodezyjnym w skali 1:500
5. Studnie kanalizacyjne należy wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu łączonych za pomocą uszczeltek gumowych z kinetami fabrycznymi, podłączeniami szczelnymi i stopniami włączowymi. Na przykanaliku dopuszcza się zastosowanie studni prefabrykowanych z PCV
6. Na studniach zlokalizowanych na ulicach i podjazdach stosować włązy żeliwne z wypełnieniem betonowym klasy D-400 kN, na chodnikach klasy C-250 kN, na terenach zielonych klasy 125 kN
7. Skład ścieków powinien spełniać wymogi przepisów co do składu odpowiadającego ściekom bytowo-gospodarczym. W wypadku ścieków o składzie odbiegającym od w/w ścieków należy przewidzieć przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej montaż urządzeń podczyszczających.
8. W przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej ich skład musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Budownictwa Dz.U.06.136.964 z dnia 14 lipca 2006 r. „w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych”.
9. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez PGK w Kołbaskowie.
10. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić PGK w Kołbaskowie o planowanym terminie rozpoczęcia prac.
11. Sieć kanalizacji sanitarnej przed zakryciem należy zgłosić do przeglądu technicznego w PGK w Kołbaskowie.
12. Rozpoczęcie eksploatacji przyłączy i sieci może nastąpić po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem przeglądu technicznego, wykonaniu próby szczelności w obecności pracownika działu technicznego PGK w Kołbaskowie.
13. Do odbioru końcowego przyłącza należy przedłożyć:
  - a) oryginał warunków technicznych przyłączenia do sieci

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej**


**Samorządowy Zakład Budżetowy**

Rosówek 16 • 72-001 Kołbaskowo

tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@pgk-kołbaskowo.pl • www.pgk-kołbaskowo.pl

NIP: 851-315-95-14 • REGON: 321152170

- b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi zmianami
  - c) kopia uzupełnionej mapy zasadniczej z klauzulą PODGiK w Policach z siedzibą w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjęciu wyniku pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego
  - d) szkic geodezyjnych pomiarów przyłącza
  - e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte do budowy przyłącza materiały
14. Po dokonaniu odbioru użytkownik zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór ścieków sanitarnych z PGK w Kołbaskowie.
15. Ilość ścieków odbierana przez sieć kanalizacyjną będzie przyjmowana wg wskazań wodomierza głównego na przyłączy wodociągowym. W związku z powyższym użytkownik umożliwi na żądanie dostęp pracownikom PGK w Kołbaskowie do licznika wody lub urządzenia pomiarowego w celu dokonania jego odczytu.
16. Warunki wydaje się na okres 24 miesięcy licząc od daty ich wystawienia
17. Odstępstwo od wydanych warunków i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia z PGK w Kołbaskowie.
18. W przypadku przebiegu trasy sieci przez tereny nie należące do Inwestora należy przedłożyć zgody właścicieli na przebieg trasy przyłącza wraz ze zgodą na dostęp służb eksploatacyjnych do rurociągów zlokalizowanych na terenie osób trzecich.
19. W wypadku wystąpienia konieczności przełożenia istniejącego uzbrojenia terenu w związku z planowaną inwestycją, Inwestor jest zobowiązany wykonać je na własny koszt w porozumieniu z PGK w Kołbaskowie.
20. Przystąpienie do robót będzie możliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej z PGK w Kołbaskowie i uzyskaniu zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym.
21. Po spełnieniu powyższych wymogów PGK w Kołbaskowie zapewnia odbiór ścieków sanitarnych i przemysłowych.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. techniczno-eksploatacyjnych  
  
Grzegorz Nidejowski

.....  
podpis

Otrzymał:



.....  
podpis