



- Uwaga: 1. Do zbrojenia fundamentu dospawać bednarke 2x25ocynk i wyprowadzić ją poza fundament na długość 1,0m
2. Miejsce wyprowadzenia ustalić na podstawie dokumentacji technicznej dostawcy zbiornika
3. Sprawdzić geometrię fundamentu z wytycznymi producenta zbiornika i technologicznymi

PROJEKT BUDOWLANY				
"ZAPRONAD" - Czechów 95a; 66-403 Gorzów Wlkp.				
PRZEDSIĘWZIĘCIE		PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
OBIEKT:		ZBIORNIK WODY		
ADRES:		BOBOLIN 72-001 KOŁBASKOWO	działka nr 42/10 i 63/34 obręb 0003-Bobolin; jedn. ewidencyjna-Kolbaskowo	
TYTUŁ RYS.:		FUNDAMENT GEOMETRIA		
AUTORZY	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS	SKALA 1 : 50 / 1 : 20
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Ryszard Moraczewski uprawnienie budowlane nr 52/82/Gw specjalność konstrukcyjno-budowlana	12.2013 r.		
OPRACOWAŁ:				Rys. nr
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Zbigniew Czerwiński uprawnienie budowlane nr LUKG/0001/P OOK/04 specjalność konstrukcyjno-budowlana	12.2013 r.		K 1.2