



- | | | |
|---------|---|--------|
| 1 ÷ 3 | - Woda surowa [z ujęć do budynku technicznego] | - WS |
| 5 | - Woda przefiltrowana po 1° filtracji | - WPF1 |
| 8 | - Woda przefiltrowana [z budynku do do zbiornika wody ZW] | - WPF |
| 9 | - Woda uzdatniona [ze zbiornika ZW do budynku technicznego] | - WU |
| 12 | - Woda uzdatniona na sieć wodociagową | - WU |
| 21 ÷ 24 | - Woda płuczająca [płukanie filtrów] | - WP |

OZNACZENIA URZĄDZEŃ :

- | | | |
|---------|---|---|
| F1° | - | Filtr pośpieszny Fe ; Dn 1500; H = 2790 |
| F2° | - | Filtr pośpieszny Mn ; Dn 1500; H = 2790 |
| D | - | Dmuchawa do płukania złoża |
| PP | - | Pompa płuczająca złożo |
| ZH | - | Zestaw hydroforowy |
| ST + RE | - | Szafa sterownicza + Rozdzielnia elektryczna |
| S | - | Sprężarka |
| | | S1 -Sprężarka |
| | | S2 -Tablica rozdzielcza powietrza |
| WG | - | Wodomierz główny [woda uzdatniona na sieć] |
| W1 | - | Wodomierz wody surowej [z ujęć wody] |
| WP | - | Wodomierz wody płuczającej |
| P+SZ | - | Pulpit z szufladą [wiszący] i szafka na dokumenty [wisząca] |

PROJEKT BUDOWLANY				
"ZAPRONAD" - Czechów 95a; 66-403 Gorzów Wlkp.				
PRZEDSIĘWZIĘCIE		PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
OBIEKT:		BUDYNEK TECHNICZNY		
ADRES:		BOBOLIN 72-001 KOŁBASKOWO	działka nr 42/10 i 63/34 obręb 0003-Bobolin; jedn.ewidencyjna-Kołbaskowo	
TYTUŁ RYS.:		INSTALACJE TECHNOLOGICZNE RZUT PRZYZIEMIA		
AUTORZY	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS	SKALA 1 : 50
PROJEKTOWAŁ:	inż. Eugeniusz Błoński uprawnienie budowlane nr 40/80/Gw specjalność instalacyjno - inżynieryjna	08.2013 r.		
OPRACOWAŁ:				Rys. nr
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Andrzej Eckersdorf uprawnienia budowlane nr 2/76/Gw specjalność sieci i instalacje sanitarne	08.2013 r.		
				IST 2