

**GMINA KOŁBASKOWO**

72-001 Kołbaskowo 106  
tel. (91) 311-95-21  
NIP 851-29-08-333 REGON 811685450

Kołbaskowo, dn. 10.03.2015 r.

ZP.271.04.2015

## **Wszyscy Wykonawcy**

### **Odpowiedź na zestaw pytań Nr 8 złożony w dniu 06.03.2015 r.**

Dot. przetargu nieograniczonego na *przebudowę i rozbudowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Bobolin, gmina Kołbaskowo.*

#### **PYTANIE NR 1**

Czy należy przewidzieć konieczność wizualizacji parametrów/ sterowania SUW w istniejącym (jakim?) programie nadrzędnym. Jeżeli tak – czy Inwestor posiada licencje na wystarczającą ilość zmiennych systemowych.

#### **PYTANIE NR 2**

Czy system AKPiA będzie się komunikował z systemem nadrzędnym? Jeśli tak – jakie medium będzie wykorzystane? W jaki sposób odbywa się komunikacja obecnie.

#### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Nie. System sterowania ma stanowić samodzielny układ, inwestor nie posiada programu nadrzędnego.

#### **Odpowiedź na pytanie 2:**

Nie

**WÓJT**  
*M. Schwarz*  
**Małgorzata Schwarz**