

Kołbaskowo, dn. 09.07.2015 r.

ZP.271.12.2015

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 4 złożony w dniu 08.07.2015 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej Nr 195011Z w m. Przeclaw, gmina Kołbaskowo.

Pytanie nr 1

1. Dotyczy siatki z włókien szklanych

Prosimy o wyjaśnienie następujących zapisów:


W SST D – 05.03.27.01 zabezpieczenie nawierzchni asfaltowych siatką z włókien szklanych, Zamawiający pisze:

„2.2 Siatka zbrojeniowa

Do wykonania robót należy zastosować wyrób złożony z siatki szklanej wstępnie powlekaney warstwą polimeroasfaltu. Szczegółowe wymagania dotyczące siatki podano w tablicy”

Parametr	Wartość
Materiał	Włókno szklane
Wydłużenie graniczne przy zerwaniu [%]	max. 4,5
Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] wszerz wzdłuż	min. 50 min. 50

Natomiast na rysunku nr 4 „przekroje normalne” Zamawiający umieszcza następującą treść:



Lp.	Podstawa wyceny	Rodzaj robót	Jedn miary	Ilość
15.	D.05.03.27.01	Ułożenie siatki z włókien szklanych (zabezpieczającej nawierzchnię asfaltową) powyżej 20 kN/m , ze skropieniem emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	3 075,000

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź jaki rodzaj siatki szkalnej ma zastosować Wykonawca, siatkę szkalną 50/50 kN/m czy też siatkę szkalną 80/80 kN/m.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że należy zastosować siatkę z włókien szklanych 80/80kN/m.

W Ó J T
Malgorzata Schwarz
 Malgorzata Schwarz