

UWAGI

1. *W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania ENEA Operator Sp. z o.o. zabuduje wolnostojące złącze kablowe–pomiarowe ZKP.*
2. *Ze złącza kablowego–pomiarowego ZKP należy ułożyć kablową wewnętrzną linię zasilającą YKY 4x10 do rozdzielnicy odbiorczej.*
3. *Rozdzielnicę odbiorczą w wykonaniu fabrycznym należy zabudować we wskazanym miejscu.*
4. *Z rozdzielnicy odbiorczej należy zasilić kablem YKY 3x2,5 oprawę oświetleniową zamontowaną na czopie słupa oświetleniowego.*
5. *Kable należy układać w ziemi, w wykopie na głębokości 0,7m zgodnie z normą PN–76/E–05125.*

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA wg PN–IEC 60364–4–41
UKŁAD SIECI TN–C

nazwa inwestora:
GMINA KOŁBASKOWO
72-001 KOŁBASKOWO 106

adres inwestycji:
GMINA KOŁBASKOWO - M. WARZYMICE

GŁÓWNY PROJEKTANT			
projektant:	mgr inż. DARIUSZ SKUZA	282/Sz/83	

branża: SIECI ELEKTROENERGETYCZNE			
projektant:	techn. RYSZARD FILIPOWICZ - spec.: sieci i instal. elektryczne	13/Sz/89	
sprawdzający:	mgr inż. WŁADYSŁAW PODGÓRSKI - spec.: instal. elektr.	91/84	

nazwa inwestycji:
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO ZASILANIA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W M. WARZYMICE - ETAP II

nazwa opracowania:
TOM III - BUDOWA WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ PRZEPOMPOWNIĘ ŚCIEKÓW PS1

nazwa rysunku:
SCHEMAT ZASILANIA PRZEPOMPOWNI PS1

Biuro Projektów
"INBUD"
Rok założenia 1991
ul. Dąbrowskiego 1a; 70-100 Szczecin
tel./fax +48 (091) 485 33 95

nr umowy / oprac:	skala:	rysunek nr:
168/2014 / P-746/2014		2
stadium oprac: PROJEKT WYKONAWCZY		
data oprac: KWIECIEŃ 2015r.		