

**GMINA KOŁBASKOWO**  
72-001 Kolbaskowo 106  
tel. (91) 311-95-21  
NIP 851-29-08-333 REGON 811685450

Kołbaskowo, dn. 10.12.2015 r.

RZ.271.5.2015.ŽS

## **Wszyscy Wykonawcy**

### **Odpowiedź na zestaw pytań Nr 3 złożony w dniu 08.12.2015 r.**

Dot.. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: Ścieżka rowerowa Rosówek – granica państwa Neu Rosow, gmina Kołbaskowo.

#### **PYTANIE NR 1**

Dotyczy warstwy ścieralnej –D 05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna.

W SST dla mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną z AC 8 S 50/70 dla KR 1-2 w tablicy 8 jest uziarnienie i zawartość lepiszcza przywołane z Wymagań Technicznych WT 2 2008 roku, które zostały zastąpione kolejno WT 2 2010 oraz WT 2 2014 w związku z problemami w zaprojektowaniu i uzyskaniu wymagań dla projektowanych MMA.

Prosimy o zmianę Wymagań Technicznych dla mieszanek mineralno-asfaltowych WT 2 2008 na Wymagania Techniczne dla mieszanek mineralno-asfaltowych wg aktualnie obowiązujących Wymagań Technicznych WT 2 2014.

#### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań dotyczących MMA i przedstawienie ich w oparciu o Wytyczne WT-1 (Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utwaleń na drogach krajowych, 25.09.2014) i WT-2 (Mieszanki mineralna asfaltowe, wymagania techniczne WT-2, 2014 – część I).

WÓJT  
*M. Simon*  
Małgorzata Schwarz