

Kołbaskowo, dn. 16.12.2015 r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 5 złożony w dniu 15.12.2015 r.

Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice – II etap, gmina Kołbaskowo”.

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie części robót kanalizacyjnych będących przedmiotem zamówienia metodą bezwykopową?. Informujemy, że będzie się to wiązało ze zmianą materiału.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie dopuszcza zamiany materiału rur kanalizacji sanitarnej. W związku z tym metoda bezwykopkowa jest wykluczona.

WÓJT
M. Schwarz
Małgorzata Schwarz