

Kołbaskowo, dn. 11.01.2016 r.

RZ.271.8.2015.ŻS

## **Wszyscy Wykonawcy**

### **Odpowiedź na zestaw pytań Nr 4 złożony w dniu 08.01.2016 r.**

Dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: "Budowa drogi w miejscowości Przeclaw do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z kanalizacją deszczową, gmina Kołbaskowo".

#### **PYTANIE NR 1**

##### **1. Dotyczy sieci elektrycznych**

Prosimy o potwierdzenie, że obostrzenie 1 stopnia na linii napowietrznej 15 kV ma być wykonane w postaci dodatkowego podwiązania przewodów linii do istniejących izolatorów.

#### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający potwierdza, że obostrzenie 1 stopnia na linii napowietrznej 15 kV ma być wykonane w postaci dodatkowego podwiązania przewodów linii do istniejących izolatorów.

WÓJT  
  
Małgorzata Schwarz