

Kołbaskowo, dn. 11.01.2016 r.

RZ.271.8.2015.ŻS

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 5 złożony w dniu 08.01.2016 r.

Dot.. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: "Budowa drogi w miejscowości Przeclaw do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z kanalizacją deszczową, gmina Kołbaskowo".

PYTANIE NR 1

Czy obostrzenia 1 stopnia na linii napowietrznej 15 kV ma być wykonane w postaci dodatkowego podwiązania przewodów linii do istniejących izolatorów?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający potwierdza, że obostrzenie 1 stopnia na linii napowietrznej 15 kV ma być wykonane w postaci dodatkowego podwiązania przewodów linii do istniejących izolatorów.

WÓJT

Małgorzata Schwarz