

Kołbaskowo, dn. 14.10.2016 r.

ZP.271.9.2016.AS

Wszyscy wykonawcy

Odpowiedź na pytanie Nr 2 złożone w dniu 13.10.2016 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi wewnętrznej w Siadle Dolnym, gmina Kołbaskowo.

Pytanie nr 1.

W projekcie w części konstrukcyjnej jezdni rys. 4 jest zapis, że podbudowa ma być wykonana z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3.

Norma PN-EN 13285 ustaliła jednolitą klasyfikację wymagań wobec mieszanek niezwiązanych, wytworzonych z zastosowaniem kruszywa naturalnego, sztucznego lub z recyklingu. Mieszanki te są przeznaczone do budowy i utrzymania dróg.

Proszę zatem o potwierdzenie jakiego rodzaju kruszywo należy uwzględnić przy wycenie:

- kruszywo naturalne,
- kruszywo sztuczne,
- kruszywo z recyklingu

Odpowiedź na pytanie nr 1

Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 może być wykonana z kruszywa naturalnego, kruszywa sztucznego jak z kruszywa pochodzącego z recyklingu.

Zastosowany materiał musi spełniać wymagania normy PN-EN 13285 oraz wymagania techniczne – WT4 2010 dla kategorii obciążenia ruchem KR2.

Z up. WOJTA

Janusz Kwidziński
Sekretarz Gminy