

Police, 6 kwietnia 2016 r.

INBUD s.c.
Biuro Projektów
ul. H. Dąbrowskiego 1A
70-100 Szczecin

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1412), w związku z art. 32 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 290)

uzgadniam

projekt budowlany budowy wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami, gmina Kołbaskowo

z następującymi zastrzeżeniami:

1. przed rozpoczęciem dostarczania odbiorcom wody należy uzyskać wyniki badań wody spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989);
2. zastosowane wyroby i materiały powinny posiadać aktualne atesty higieniczne jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów, potwierdzających bezpieczeństwo ich stosowania dla zdrowia ludzi;

Uzasadnienie:

Opinię niniejszą wydano w oparciu o analizę projektu budowlanego budowy wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami, gmina Kołbaskowo, opracowanego przez INBUD s.c. Biuro Projektów z siedzibą w Szczecinie przy ul. H. Dąbrowskiego 1A, opracowanie z lutego 2016 r.

Inwestycja realizowana będzie na terenie Gminy Kołbaskowo; miejscowość: Siadło Dolne, miejscowość Siadło Górne i teren pomiędzy dwiema miejscowościami oraz odcinek terenu pomiędzy miejscowością Siadło Dolne a miejscowością Kurów.

Inwestorem jest Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106.

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz przyłączy do istniejących budynków i części działek przeznaczonych pod zabudowę od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne. W zakresie inwestycji wchodzi również montaż zespołów napowietrzająco – odpowietrzających na istniejących wodociągach: Ø 110mm i Ø 160mm na odcinku pomiędzy siadłem Dolnym a Kurowem.

Całość robót należy wykonać tak, aby spełnić wymagania zawarte w normie PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”. Prace ziemne prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02 „Roboty ziemne” oraz z instrukcją montażową układania w gruncie wodociągów dostarczoną przez producentów rur. Należy dostosować się również do normy PN-B-06050:1999 „Geotechnika-Roboty ziemne-Wymagania ogólne” i normy PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych- Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów dostarczona przez producentów

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z uzgodnionym projektem winna zapewnić właściwe warunki sanitarne i zdrowotne w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)

Pouczenie:

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej projektu, na którym znajduje się klauzula uzgodnienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach.

Na niniejszą opinię nie przysługuje środek odwoławczy.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

P.O. PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Policach

mgr inż. Henryka Ewa Buciak

