

Police, dn. 13 kwiecień 2015r.

INBUD S.C.
Biuro Projektów
Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak
ul. Dąbrowskiego 1A
70-100 Szczecin

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn.), w związku z art. 32 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.)

u z g a d n i a m

projekt budowlany przebudowy drogi gminnej 195031Z w miejscowości Moczyły wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci wodociągowej.

z następującymi zastrzeżeniami:

1. przed rozpoczęciem dostarczania odbiorcom wody należy uzyskać wyniki badań wody spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z p. zm.);
2. zastosowane materiały oraz wyroby użyte do dystrybucji wody powinny posiadać atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie;

U z a s a d n i e n i e :

Opinię niniejszą wydano w oparciu o analizę projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej 195031Z w miejscowości Moczyły wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci wodociągowej.

Inwestorem jest Gmina Kołbaskowo z siedzibą w Kołbaskowie 106.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej 195031Z w miejscowości Moczyły wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci wodociągowej. W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące roboty: przebudowa drogi gminnej na odcinku $L=724,95m$, budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu, budowa rowu o długości 68m, budowa kanału technologicznego, przebudowa kolidującego uzbrojenia w tym sieci wodociągowej. Wykonana zostanie sieć wodociągowa o długości $L=1633m$ o średnicy 110mm, $L=222,9m$ o średnicy 90mm oraz przyłącze wodociągowe. Zaprojektowano również przebudowę istniejącego uzbrojenia: rurociągu kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej.

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z uzgodnionym projektem winna zapewnić właściwe warunki sanitarne i zdrowotne w świetle rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p. zm.) oraz Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417 z p. zm.).

Pouczenie:

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej projektu, na którym znajduje się klauzula uzgodnienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach.

Na niniejszą opinię nie przysługuje środek odwoławczy.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

p.o. PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Policach
mgr inż. Henryka Ewa Buciak

