

OZNACZENIA

–Linia kablowa 0,4kV –istniejąca

–Linia kablowa 0,4kV –projektowana

–Uziom sieciowy–projektowany

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
wg PN–IEC 60364–4–41

UKŁAD SIECI TN–C

UWAGI

1. *Istniejący słup rozkraczny, przelotowo–rozgałęźny, z żerdzi ŻN10, kolidujący z projektowanym chodnikiem należy zdemontować a w jego miejsce ustawić nowy słup RPK–10,5/10 z żerdzi wirowanej.*
2. *Nowy słup należy ustawić w pasie drogowym nr 41 i wyposażyć wg zestawienia montażowego oraz powiązać z istniejącymi przewodami 4x50+25AL.*
3. *Dotychczasowe zasilanie kablowe YAKY 4x120 ze słupa do złącza kablowego ZK3a nr 18661 należy zdemontować i wykonać nowe analogiczne z nowego słupa.*

nazwa inwestora:
GMINA KOŁBASKOWO
72-001 KOŁBASKOWO 106

adres inwestycji:
GMINA KOŁBASKOWO - M. MOCZYŁY

GŁÓWNY PROJEKTANT

projektant:	mgr inż. DARIUSZ SKUZA	282/Sz/83	

branża: SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

projektant:	techn. RYSZARD FILIPOWICZ - spec.: sieci i instal. elektryczne	13/Sz/89	
sprawdzający:	mgr inż. WŁADYSŁAW PODGÓRSKI - spec.: instal. elektr.	91/84	

nazwa inwestycji:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. MOCZYŁY WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ

nazwa opracowania:
TOM VI - PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCYCH LINII: NAPOWIETRZNEJ 0,4kV ORAZ LINII KABLOWYCH 0,4kV

nazwa rysunku:
SCHEMAT POWIĄZAŃ SIECIOWYCH 0,4kV

Biuro Projektów
"INBUD"
Rok założenia 1991
ul. Dąbrowskiego 1a; 70-100 Szczecin
tel./fax +48 (091) 485 33 95

nr umowy / oprac:	skala:	rysunek nr:
165/2014 / P-743/2014	–	2
stadium oprac: PROJEKT WYKONAWCZY		
data oprac: MAJ 2015r.		