

Kołbaskowo, dnia: 27.06.2016 r.

WÓJT GMINY
Kołbaskowo

INBUD Biuro Projektów
Ul. H. Dąbrowskiego 1A
70-100 Szczecin

GK.6342.19.2016.MK

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wydania warunków odprowadzenia wód deszczowych dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z w miejscowości Karwowo i ścieżka rowerowa Karwowo – Warnik” – Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że wody deszczowe z terenu objętego inwestycją należy odprowadzić do rurociągu melioracyjnego Ø 400, przechodzącego przez działkę nr 7/2 obręb Karwowo, w miejscu wskazanym na załączonej mapie. Przed włączeniem kanału do rurociągu melioracyjnego należy zaprojektować urządzenia podczyszczające – separator i osadnik wód deszczowych.

Miejsce włączenia zaznaczone jest kolorem żółtym na załączonej mapie.

Podczas zagospodarowania wód opadowych należy przestrzegać przepisu art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późniejszymi zmianami) a w szczególności:

- prace budowlane należy prowadzić w taki sposób aby nie spowodować pogorszenia stosunków wodnych na gruntach sąsiednich, zachować urządzenia melioracyjne, ich drożność oraz właściwy stan techniczny,
- przebudować urządzenia melioracyjne kolidujące z planowaną inwestycją,
- w przypadku uszkodzenia istniejących urządzeń melioracji wodnych należy dokonać ich naprawy w sposób umożliwiający zachowanie dotychczasowych kierunków spływu.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.

WÓJT
Małgorzata Schwarz
Małgorzata Schwarz

w dniu 27.06.2016
(bez zastrzeżeń, ~~z zastrzeżeniami~~)

EX-6342-19-2016-MN

.....
GŁÓWNY SPECJALISTA
.....
(podpis)
mgr Marian Kozłowski

