

Kołbaskowo, dn. 16.03.2018 r.

GMINA KOŁBASKOWO
72-001 Kołbaskowo 106
tel. (91) 311-95-21
NIP 651-29-08-333 REGON 811685450

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 4 złożony w dniu 16.03.2018 r.

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolećcin-Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13, gmina Kołbaskowo”

Pytanie nr 1:

1. Dotyczy SST

Prosimy o przekazanie SST dla wykonania humusowania.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej

http://www.bip.kolbaskowo.pl/index.php?id_kat=272 plik w formacie pdf. „D-06.01.01”

Pytanie nr 2:

2. Dotyczy rodzaju mieszanki dla wykonania podbudowy

Prosimy o jednoznaczne wskazanie rodzaju mieszanki dla wykonania podbudowy. Zgodnie z projektem i SST jest to mieszanka AC16P, natomiast w opisie pozycji 31. i 32. Przedmiaru Robót podano AC22P.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że na podbudowę bitumiczną należy użyć mieszankę mineralno-asfaltową AC 16P.

WÓJT

Małgorzata Schwarz