



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Kołbaskowie

Inwestor:

Urząd Gminy Kołbaskowo
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo

Nasz znak: ZWiK.404.170.2016

Rosówek 04.08.2016

WARUNKI TECHNICZNE

ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ

Obiekt : **Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie działek nr ew. gr. 1/42, 1/43, 1/44 obręb Przylep gmina Kołbaskowo**

Odpowiadając na wniosek z dnia 05.07.2014r. złożony przez Dariusza Skuzę działającego z upoważnienia Gminy Kołbaskowo, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie określa następujące warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej:

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej zaprojektować i wykonać do będącego w trakcie realizacji wodociągu $\varnothing 110$, który zostanie ułożony na terenie dz. nr 138/1 i zakończony na wysokości dz. nr 195/16 obręb Stobno.
2. Ciśnienie robocze w miejscu włączenia do sieci wodociągowej $p_r=2,0-3,5$ bar.
3. Projektowany odcinek sieci wodociągowej i przyłącza należy wykonać z rur i kształtek z PE 100 SDR17 PN10 koloru niebieskiego i połączyć z istniejącą siecią wodociągową za pomocą złączy kołnierzowych.
4. Połączenia rur PE należy wykonywać za pomocą złączy elektrooporowych. Dla średnic rurociągów powyżej $\varnothing 110$ PE dopuszcza się połączenia zgrzewane doczołowo.
5. Projektowany odcinek sieci należy wyposażać w hydranty p.-poż. naziemne zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
6. W ramach budowy sieci należy uwzględnić wykonanie przyłączy do działek budowlanych na jej trasie.
7. Planowana przebudowa nie może spowodować przerwy w dostawie wody dłuższej niż cztery godziny i może ona występować jedynie poza godzinami szczytowych rozbiórów t.j. poza godzinami $6^{00} - 8^{00}$, $15^{00} - 17^{00}$, $19^{00} - 23^{00}$.
8. Połączenia z armaturą wykonywane mogą być jedynie za pomocą złączy kołnierzowych.
9. Przyłącza wodociągowe należy podłączyć do sieci za pomocą nawiertek elektrooporowych.
10. W węzłach wodociągowych stosować zasuwy z uszczelnieniem klinowym miękkim, z trzpieniem teleskopowym zabudowanym skrzynką zasuwową typu ciężkiego.
11. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych.
12. Trasę wodociągu oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką magnetyczną.
13. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnym podkładzie geodezyjnym w skali 1:500
14. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez PGK w Kołbaskowie.
15. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić PGK w Kołbaskowie o planowanym terminie rozpoczęcia prac.
16. Wodociąg przed zakryciem należy zgłosić do przeglądu technicznego w PGK w Kołbaskowie.
17. Rozpoczęcie eksploatacji wodociągu może nastąpić po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem przeglądu technicznego, wykonaniu próby szczelności w obecności pracownika działu technicznego PGK w Kołbaskowie.
18. Do odbioru końcowego wodociągu należy przedłożyć:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Samorządowy Zakład Budżetowy**

Rosówek 16 • 72-001 Kołbaskowo

tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@pgk-kołbaskowo.pl • www.pgk-kołbaskowo.pl

NIP: 851-315-95-14 • REGON: 321152170

- a) oryginał warunków technicznych przyłączenia do sieci
 - b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi zmianami
 - c) kopia uzupełnionej mapy zasadniczej z klauzulą PODGiK w Policach z siedzibą w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjęciu wyniku pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego
 - d) szkic geodezyjnych pomiarów wodociągu
 - e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte do budowy przyłącza materiały
 - f) protokół przeprowadzenia dezynfekcji wodociągu
 - g) wyniki badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wykonanych przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Policach ul. Kresowa 14
19. Warunki wydaje się na okres 24 miesięcy licząc od daty ich wystawienia.
20. Odstępstwo od wydanych warunków i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia z PGK w Kołbaskowie.
21. W przypadku przebiegu trasy wodociągu przez tereny nie należące do Inwestora, należy przedłożyć zgody właścicieli na przebieg trasy wodociągu wraz ze zgodą na dostęp służb eksploatacyjnych do rurociągów zlokalizowanych na terenie osób trzecich.
22. W wypadku wystąpienia konieczności przełożenia istniejącego uzbrojenia terenu w związku z planowaną inwestycją, Inwestor jest zobowiązany wykonać je na własny koszt w porozumieniu z PGK w Kołbaskowie.
23. Przystąpienie do robót będzie możliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej wodociągu z PGK w Kołbaskowie i uzyskaniu zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym.
24. Po spełnieniu powyższych wymogów oraz zakończeniu budowy realizowanej sieci wodociągowej PGK w Kołbaskowie zapewnia dostawę wody.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. technicznych i eksploatacyjnych
Grzegorz Nijmiejewski
Grzegorz Nijmiejewski

.....
podpis

Otrzymał:

Bobmle
.....
podpis