

WARUNKI TECHNICZNE

ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dz. nr 27/19, 27/18 w miejscowości Barnisław, gmina Kołbaskowo

Odpowiadając na wniosek z dnia 14.03.2018 złożony przez Dariusza Skuzę działającego na podstawie pełnomocnictwa, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie określa następujące warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać do istniejącej studni rewizyjnej grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o rzędnej dna $h_d=73,73$ m.n.p.m. zamontowanej na terenie działki nr 72/19 obręb Barnisław.
2. Rozbudowę sieci należy wykonać z rur i kształtek z PCV o sztywności obwodowej min. 8 kN/m² o jednorodnej strukturze ścianki.
3. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnym podkładzie geodezyjnym w skali 1:500
4. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez ZWiK w Kołbaskowie.
5. Studnie kanalizacyjne należy wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu łączonych za pomocą uszczeltek gumowych z kinetami fabrycznymi, połączeniami szczelnymi i stopniami włączowymi. Na przykanaliku dopuszcza się zastosowanie studni prefabrykowanych z PCV
6. Na studniach zlokalizowanych na ulicach i podjazdach stosować włązy żeliwne z wypełnieniem betonowym klasy D 400 kN, na chodnikach klasy C-250 kN, na terenach zielonych klasy 125 kN
7. Skład ścieków powinien spełniać wymogi przepisów co do składu odpowiadającego ściekom bytowo-gospodarczym. W wypadku ścieków o składzie odbiegającym od w/w ścieków należy przewidzieć przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej montaż urządzeń podczyszczających.
8. W przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej ich skład musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Budownictwa Dz.U.06.136.964 z dnia 14 lipca 2006 r. „w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych”.
9. W wypadku realizacji sieci poza terenem działki Inwestora, z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu, wymagane jest uzgodnienie jego lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej w Starostwie w Policach.
10. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić ZWiK w Kołbaskowie o planowanym terminie rozpoczęcia prac.
11. Sieć kanalizacji sanitarnej przed zakryciem należy zgłosić do przeglądu technicznego w ZWiK w Kołbaskowie.
12. Rozpoczęcie eksploatacji przyłączy i sieci może nastąpić po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem przeglądu technicznego, wykonaniu próby szczelności w obecności pracownika działu technicznego ZWiK w Kołbaskowie.
13. Do odbioru końcowego sieci należy przedłożyć:

- a) oryginał warunków technicznych przyłączenia do sieci
 - b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi zmianami
 - c) kopia uzupełnionej mapy zasadniczej z klauzulą PODGiK w Policach z siedzibą w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjęciu wyniku pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego
 - d) szkic geodezyjnych pomiarów przyłącza
 - e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte do budowy przyłącza materiały
14. Warunki wydaje się na okres 24 miesięcy licząc od daty ich wystawienia lub do czasu powstania zmian w istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
15. Odstępstwo od wydanych warunków i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia ze ZWiK w Kołbaskowie.
16. W przypadku przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej przez tereny nie należące do Inwestora, należy przedłożyć zgody właścicieli na przebieg trasy sieci kanalizacyjnej wraz ze zgodą na dostęp służb eksploatacyjnych do rurociągów zlokalizowanych na terenie osób trzecich w formie aktu notarialnego ustanawiającego służebność gruntową na przesył i przejazd na rzecz Gminy Kołbaskowo.
17. W wypadku wystąpienia konieczności przełożenia istniejącego uzbrojenia terenu w związku z planowaną inwestycją, Inwestor jest zobowiązany wykonać je na własny koszt w porozumieniu ze ZWiK w Kołbaskowie.
18. Przystąpienie do robót będzie możliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej ze ZWiK w Kołbaskowie i uzyskaniu zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym.
19. Po spełnieniu powyższych wymogów ZWiK w Kołbaskowie zapewnia odbiór ścieków sanitarnych.

Wystawił:

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. techniczno-eksploatacyjnych
Grzegorz Nciejewski
Grzegorz Nciejewski
podpis

Otrzymał:

Dariusz Skowron
.....
podpis