



**Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie**

WPLYNĘŁO

31. SIE. 2015

1534/147/08/2015

Szczecin, dnia 18.08.2015 r.

NO-5026-25-1/2015/jw

Postanowienie

Na podstawie art. 11 d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z późn. zm.) oraz art. 106 § 1 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Pani Elżbiety Janczyńskiej działającej z upoważnienia Wójta Gminy Kołbaskowo w imieniu Gminy Kołbaskowo, w sprawie wydania opinii do realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi w obrębie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie”

***postanawiam
zaopiniować pozytywnie realizację inwestycji***

UZASADNIENIE

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, otrzymał w dniu 31 lipca 2015 r. wniosek Pani Elżbiety Janczyńskiej, z dnia 31 lipca 2015 r. znak: PS.EJ/1534/2015/07/107, działającej z upoważnienia Wójta Gminy Kołbaskowo w imieniu Gminy Kołbaskowo, w sprawie wydania opinii do realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi w obrębie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie”. Do wniosku dołączono projekt budowlany – branża drogowa z częścią dotyczącą urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 11 d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z późn. zm.), dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej wydaje opinię w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Przedmiotowa inwestycja polegająca na przebudowie drogi w obrębie Ustowo, obejmuje między innymi wykonanie urządzeń wodnych. W ramach inwestycji przewiduje się budowę zbiornika retencyjnego o pojemności $V_c = 2380 \text{ m}^3$ stanowiącego odbiornik wód opadowych odprowadzanych z przebudowywanej drogi. Ścieki przed wylotem do zbiornika, zostaną podczyszczone w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych.

Teren inwestycji znajduje się poza obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią. W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba uzyskania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zwalniającej od zakazu wykonywania robót oraz czynności na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe. Obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią od 18 marca 2011 r. nosi nazwę obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, w myśl art. 9 – ust.1 pkt 6c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159).

Po analizie wszystkich materiałów złożonych do wniosku, należy stwierdzić, że projektowana realizacja urządzeń wodnych w ramach inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi w obrębie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie” jest zgodna z obowiązującymi przepisami i będzie możliwa po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na postanowienie niniejsze służy stronie zażalenie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Z up. DYREKTORA
p.o. Z CAŁYCH DYREKTORA
ds. Gospodarczo Wodami

mgr inż. Alicja Michalowska

Otrzymują:

1. Elżbieta Janczyńska - pełnomocnik
ul. Romantyczna 70/4
70 – 789 Szczecin
2. a/a