

Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych pn.: Budowa nowej drogi gminnej w miejscowości Ustowo łączącej drogę krajową nr 13 z ul. Floriana Krygiera w Szczecinie. Umowa nr 32/2019/E/30

GMINA KOŁBASKOWO  
ul. 100-lecia 106  
tel. (91) 311-95-21  
tel. 851-29-08-333 REGON 811685450



Kołbaskowo, dn.28.10.2019 r.

## Wszyscy Wykonawcy

### Odpowiedź na zestaw pytań Nr 7 złożony w dniu 25.10.2019 r.

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul. F. Krygiera w szczecinie, gmina Kołbaskowo”

#### **Pytanie nr 1:**

W załączniku nr 7 do SIWZ (Projekt Budowlany – Sieć wodociągowa) dopuszczone są rury kielichowe z żeliwa sferoidalnego klasy C25, czyli na 25 bar dopuszczalnego ciśnienia roboczego PFA z połączeniami nieblokowanymi i na 16 bar z połączeniami blokowanymi na uszczelkę wyposażoną we wkładki pazurowe, co i tak jest przewymiarowane w stosunku do wymagań dla sieci wodociągowej zaprojektowanej na ciśnienie 10 bar. Natomiast w załączniku nr 8 do SIWZ (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – D-00.03 – Roboty montażowe na sieci wodociągowej) opisane są rury kielichowe z żeliwa sferoidalnego w wyższej klasie min. C40 na dopuszczalne ciśnienie robocze 40 bar, czyli jeszcze bardziej przewymiarowane, ze złączami blokowanymi z systemem blokującym opartym na zatrzasku na garbie spawalniczym. W rzeczywistości rozwiązania z blokowaniem na garbie w średnicach DN100-300 produkowane są w jeszcze wyższych klasach rur (min. C50) i na jeszcze wyższe ciśnienia robocze, co oznacza kolejne przewymiarowanie sieci wodociągowej. Rury i kształtki kielichowe z systemem blokowania opartym na uszczelce kotwiącej wyposażonej we wkładki pazurowe są powszechnie dostępne i stosowane zarówno w Polsce jak i Europie.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do budowy sieci wodociągowej rur i kształtek opisanych w załączniku nr 7 do SIWZ (Projekt Budowlany – Sieć wodociągowa)

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający dopuszcza obydwa rozwiązania opisane zarówno w opisie projektu budowlanego zał. 7 do SIWZ oraz w opisie STWiORB zał. 8 do SIWZ.

Z up. WOJTA  
*Janusz Kwidziński*  
Sekretarz Gminy