

**DOBOWY ROZBIÓR WODY
PERSPEKTYWA**

Tabela nr 2

Przedsięwzięcie : Przebudowa SUW w Kołbaskowie
 Obiekt : SUW Kołbaskowo
 Adres : 72-001 Kołbaskowo; dz. nr 199/17; obręb Kołbaskowo
 Inwestor : Gmina Kołbaskowo

| Godziny | Wymagana wydajność studni - m3 | Zużycie wody przez odbiorców - m3 | Przybyło do zbiornika - m3 | Ubyło ze zbiornika m3 | Jest w zbiorniku - m3 |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 0-1 | 9 | 5 | 4,4 | 0,0 | 175,5 |
| 1-2 | 9 | 6 | 3,7 | 0,0 | 179,2 |
| 2-3 | 9 | 6 | 3,7 | 0,0 | 182,9 |
| 3-4 | 9 | 6 | 2,9 | 0,0 | 185,8 |
| 4-5 | 9 | 13 | 0,0 | 3,7 | 182,1 |
| 5-6 | 18 | 15 | 2,9 | 0,0 | 185,1 |
| 6-7 | 18 | 19 | 0,0 | 0,7 | 184,3 |
| 7-8 | 18 | 21 | 0,0 | 2,6 | 181,8 |
| 8-9 | 18 | 16 | 2,6 | 0,0 | 184,3 |
| 9-10 | 18 | 18 | 0,7 | 0,0 | 185,1 |
| 10-11 | 18 | 20 | 0,0 | 1,5 | 183,6 |
| 11-12 | 18 | 21 | 0,0 | 2,2 | 181,4 |
| 12-13 | 18 | 21 | 0,0 | 2,2 | 179,2 |
| 13-14 | 18 | 20 | 0,0 | 1,8 | 177,4 |
| 14-15 | 18 | 19 | 0,0 | 0,7 | 176,6 |
| 15-16 | 18 | 17 | 1,1 | 0,0 | 177,7 |
| 16-17 | 18 | 17 | 1,5 | 0,0 | 179,2 |
| 17-18 | 18 | 19 | 0,0 | 1,1 | 178,1 |
| 18-19 | 18 | 20 | 0,0 | 1,5 | 176,6 |
| 19-20 | 18 | 20 | 0,0 | 1,8 | 174,8 |
| 20-21 | 18 | 19 | 0,0 | 0,7 | 174,0 |
| 21-22 | 9 | 12 | 0,0 | 3,3 | 170,7 |
| 22-23 | 9 | 10 | 0,0 | 0,7 | 170,0 - pojemność początkowa |
| 23-24 | 9 | 8 | 1,1 | 0,0 | 171,1 |
| | | | 24,6 | 24,6 | |