



# RAPORT DOBORU WENTYLATORÓW



## DANE DO DOBORU

Rodzaj wentylatora: dachowy Wykonanie: specjalne  
Wydajność powietrza: 4000m<sup>3</sup>/h Ilość: 1szt.  
Śpiętrzenie: 250Pa  
Zasilanie: 3~400V/50Hz

## WYNIK DOBORU

1 x WD-40-T-900

## DANE TECHNICZNE WENTYLATORA



## SILNIK I WIRNIK

Zasilanie: 3~400V/50Hz  
Moc nominalna: 0,75kW  
Prąd nominalny: 2,30A  
Prędkość obrotowa max.: 900/min  
Temp. max: 50°C

## GŁOŚNOŚĆ

Od strony wylotu powietrza: 70 dB\*  
Od strony wlotu powietrza: 66 dB\*\*

\* głośność w dB(A) - poziom ciśnienia akustycznego od strony wylotu powietrza, w polu swobodnym z uwzględnieniem współczynnika kierunkowego Q=2 i odległości od wentylatora podanych w tabeli

\*\* głośność w dB(A) - poziom ciśnienia akustycznego od strony wlotu powietrza z uwzględnieniem zdolności pochłaniania pomieszczenia A=100m<sup>2</sup>, współczynnika kierunkowego Q=2 i odległości od wlotu powietrza podanych w tabeli

 SZYMAŃSKI, NOWAKOWSKI Sp.j. 08-500 Ryki, ul. Lubelska 31 tel. 0-81 883-56-00 fax. 0-81 883-56-09			<h1>KARTA DANYCH TECHNICZNYCH</h1> <p>Producent zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towarów. Dane zawarte w ofercie dotyczące mas, wymiarów, a także rysunków podają wartości przybliżone o ile nie stwierdzono wyraźnie, że są gwarantowane.</p>				
Typ wentylatora		WD	-	OPRACOWAŁ	Osoba	Przemysław Gracka	
Wydajność powietrza		4000	[m3/h]		Firma	Juwent o/Szczecin	
Śpiętrzenie		250	[Pa]		Adres	Szczecin	
Masa wentylatora		38	[kg]		Kontakt	608-539-432, szczecin@juwent.com.pl	
-		-	-	DANE KLIENTA	Osoba	-	
-		-	-		Firma	-	
					Adres	-	
					Kontakt	-	
Obiekt	-						
ID	3134/WENT	Oznac.	-/-	Data opracowania	2020-02-04		


## AUTOMATYKA

Skrzynka zasilająco-sterująca [ZS-1/1]  
Wylącznik serwisowy [WS-6]

1 szt.  
1 szt.

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Podstawa dachowa PWD x 1



Wielkość podstawy	A [mm]	d [mm]	d1 [mm]	nx10 38	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	H1 [mm]
PWD-40-B/II	640	400	430	8	150	790	900	100