

OZNACZENIA:

- gniazdo wtykowe potrójne z blokadą p/t
- gniazdo wtykowe podwójne z blokadą p/t
- przewody YDYpżo 3x2.5mm2 układane we wspólnych ciągach z instalacją logiczna komputerową zachować mini. odległość 3.5cm pomiedzy obiema instalacjami.
- rurowanie dla potrzeb RTV – główny ciąg RVS 28, odgałęzienia RVKL22.
- puszki rozgałęźne do rur

ZMIANY:

INWESTOR:
URZĄD GMINY W KOŁBASKOWIE

NAZWA INWESTYCJI:
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZECŁAWIU

ADRES:
PRZECŁAW
gm. KOŁBASKOWO

GENERALNY PROJEKTANT:
BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE
STRUKTURA Sp.z o.o.
71-004 Szczecin, ul. Gracjana 20,
(I - piętro) tel./fax (091) 485-13-36

PROJEKT BRANŻOWY:

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:
PAWILON GIMNAZJUM

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:
mgr inż. Teresa Wieczorek 236/Sz/92

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Jolanta Wyszomirska 205/Sz/84

TYTUŁ RYSUNKU:
INSTALACJE DEDYKOWANE
– RZUT PODDASZA

DATA OPRACOWANIA:	NR RYSUNKU:	SKALA RYSUNKU:
Październik 2004r	4.6	1:100

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bądź naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich