TABLICA TP2/1 Ps=8,4kW Iob = 12,9A

400/230V, 50Hz, L1, L2, L3, N



NR OBW.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MOC (kW)	1,67	1,32	1,06	1,41	0,85				1,59	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50		1.50	1.50			0,16
RODZAJ ODBIORU	Oświetlenie pom. nr 102,103,104	Oświetlenie pom. nr 105	Oświetlenie pom. nr 106,107	Oświetlenie pom. nr 127,128	Oświetlenie pom. 123 - 126	Rezerwa	Rezerwa	Sterowanie oświetlenia w portierni -TZO	Oświetlenie korytarza + awaryjne	Gniazda wtykowe 230V pom.nr 123,125	Gniazda wtykowe 230V pom.nr 126	Gniazda wtykowe 230V pom.nr 127,128	Gniazda wtykowe 230V pom.nr 103,104	Gniazda wtykowe 230V pom.nr 105	Rezerwa	Gniazda wtykowe 230V pom.nr 101	Gniazda wtykowe 230V pom.nr 106,107	Rezerwa	Sterowanie wentylatorów w pom.woźnego na TS	Wentylatory W2,W4

UWAGI:

1. Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej stosować szybkie wyłączanie za pośrednictwem wyłączników nadmiarowo-prądowych typu S300. Dodatkowo na tablicy instalować wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o $\Delta I=0.03A$.
2. Aparaturę montować w obudowy wnękowe, zwykłe produkcji "LEGRAND".

Inwestor:
URZĄD GMINY W KOŁBASKOWIE
72-001 KOŁBASKOWO

Nazwa inwestycji:
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZECŁAWIU
GIMNAZJUM

Adres:
PRZECŁAW
gm. Kołbaskowo

Generalny Projektant:
Biuro Projektów i Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Ewa Sikorska
PRACOWNIA PROJEKTOWA W SZCZECINIE
70-580 SZCZECIN, Grodzka 20,
tel./fax (091) 485 33 38

Projekt Branżowy:

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

Branża:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant:
mgr inż. TERESA WIECZOREK
upr.nr 236/Sz/82

Opracował:

Sprawdził:
mgr inż. JOLANTA WYSZOMIRSKA
upr.nr 205/Sz/84

Obiekt:
GIMNAZJUM

Tytuł rysunku:
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA TABLICY TP2/1

Data opracowania:	Skala rysunku:	Nr rysunku:
Wrzesień 2004r		4.10

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą sankcjonowane przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich