

Kołbaskowo, dn. 15.11.2011 r.

wszyscy Wykonawcy

ZP 271.29.2011

Dot. odpowiedzi na zapytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Kołbaskowo, gmina Kołbaskowo.

W dniu 10.11.2011 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

- 1. W pkt 4.2 opisu instalacji wewnętrznych mowa jest o licznikach ciepła, a których nie ma w kosztorysie i części rysunkowej dokumentacji. Czy liczniki ciepła mają być montowane?*

Odp: TAK.

- 2. Na rys. nr 5 instalacji wod-kan przy pionie K11 przywołana jest pompa do przetłaczania ścieków. A nie jest ujęta ani w opisie, ani w kosztorysie, jak również nie podano technicznych pompy. Czy taka pompa ma być montowana?*

Odp: TAK. Należy zamontować pompę zatapialną typu WILO TMW 32/8 lub równoważną.

- 3. Nie ujęto w kosztorysie punktu redukcyjno-pomiarowego. Czy ma być montowany?*

Odp: TAK.

WÓJT
Małgorzata Schwarz
Małgorzata Schwarz

Kołbaskowo, dn. 16.11.2011 r.

wszyscy Wykonawcy

ZP 271.29.2011

Dot. odpowiedzi na zapytanie w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Kołbaskowo, gmina Kołbaskowo.

W dniu 15.11.2011 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. *Czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w formie potrąceń z faktur?*

Odp: NIE.

2. *Czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej?*

Odp: TAK.

WÓJT
Malgozata Schwarz
Malgozata Schwarz