



Sp. z o.o.

P.B. Calbud Sp. z o.o.

ul. Kapitańska 2
71-602 Szczecin
tel. (0-91) 48-06-142
fax: (0-91) 44-80-523

ZAŁ. NR 3

Inwestor:

Urząd Gminy Kołbaskowo
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo

Nasz znak: WT-223/10/2010

Szczecin, dnia 05.10.2010

WARUNKI TECHNICZNE

PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

Obiekt : **budowa sieci wodociągowej pomiędzy ujęciem w Warniku i siecią wodociągową w miejscowości Bobolin gmina Kołbaskowo**

Odpowiadając na wniosek z dnia 25.02.2010 złożony przez Biuro Projektów Inbud s.c. działającego z upoważnienia Urzędu Gminy w Kołbaskowie, Przedsiębiorstwo Budowlane „Calbud” sp. z o.o. określa następujące warunki techniczne przebudowy sieci wodociągowej:

1. Sieć wodociągową należy wykonać z rur i kształtek z PE 100 SDR17 PN10 koloru niebieskiego i połączyć z istniejącą siecią wodociągową za pomocą złączy kołnierzowych, muf elektrooporowych lub zgrzewania doczołowego.
2. Przebudowywany odcinek sieci należy wyposażać w hydranty p-poż. naziemne zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
3. W ramach remontu sieci należy uwzględnić podłączenie istniejących na jej trasie użytkowników.
4. Ciśnienie robocze $p_r = 1,5-4,0$ bar
5. Planowana przebudowa nie może spowodować przerwy w dostawie wody dłuższej niż cztery godziny i może ona występować jedynie poza godzinami szczytowych rozbiorów t.j. poza godzinami 6⁰⁰ – 8⁰⁰, 15⁰⁰ – 17⁰⁰, 19⁰⁰ – 23⁰⁰.
6. Połączenia z armaturą wykonywane mogą być jedynie za pomocą złączy kołnierzowych.
7. W węzłach wodociągowych stosować zasuwy z uszczelnieniem klinowym miękkim, z trzpieniem teleskopowym zabudowanym skrzynką zasuwową typu ciężkiego.
8. Przełączenie wodociągu może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu jego terminu z P.B. „Calbud” Sp. z o.o.
9. Trasę wodociągu oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką magnetyczną
10. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnym podkładzie geodezyjnym w skali 1:500
11. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez P.B. „Calbud” Sp. z o.o. w Szczecinie
12. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić P.B. „Calbud” Sp. z o.o. w Szczecinie o planowanym terminie rozpoczęcia prac
13. Rurociągi przed zakryciem należy zgłosić do przeglądu technicznego w P.B. „Calbud” Sp. z o.o. w Szczecinie
14. Rozpoczęcie eksploatacji przyłączy i sieci może nastąpić po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem przeglądu technicznego, wykonaniu próby szczelności w obecności pracownika działu technicznego P.B. „Calbud” Sp. z o.o. w Szczecinie
15. Do odbioru końcowego przyłącza należy przedłożyć:
 - a) oryginał warunków technicznych przyłączenia do sieci
 - b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi zmianami

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

INBUD S.C.
BIURO PROJEKTÓW

P.B. Calbud Sp. z o.o.
71-602 Szczecin, ul. Kapitańska 2
tel.: (0-91) 480 61 00
fax: (0-91) 448 05 23
www.calbud.com.pl
e-mail: firma@calbud.com.pl

wpisane przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
Numer KRS: 0000052767
Kapitał zakładowy: 340.000 PLN

mgr inż. **PIOTR SKUZA**
NIP: 851-010-92-72

Regon nr: 810511660

- c) kopia uzupełnionej mapy zasadniczej z klauzulą PODGiK w Policach z siedzibą w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjęciu wyniku pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego
 - d) szkic geodezyjnych pomiarów rurociągów
 - e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte do budowy sieci i przyłączy materiały
 - f) protokół przeprowadzenia dezynfekcji rurociągów
 - g) wyniki badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wykonanych przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Policach ul. Kresowa 14
16. Warunki wydaje się na okres 24 miesięcy licząc od daty ich wystawienia
17. Odstępstwo od wydanych warunków i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia z P.B."Calbud" Sp. z o.o. w Szczecinie
18. W przypadku przebiegu trasy przyłącza przez tereny nie należące do inwestora należy przedłożyć zgody właścicieli na przebieg trasy przyłącza wraz ze zgodą na dostęp służb eksploatacyjnych do rurociągów zlokalizowanych na terenie osób trzecich
19. Przystąpienie do robót będzie możliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej sieci wodociągowej z P.B."Calbud" Sp. z o.o. w Szczecinie i uzyskaniu zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym.
20. Po spełnieniu powyższych wymogów P.B."Calbud" Sp. z o.o. zapewnia dostawę wody.

Wystawił:
DZIAŁ TECHNICZNY
mgr inż. Grzegorz Miciński
upr. bud. 98/Sz/99....
podpis

Otrzymał:

Dariusz Skuza
podpis

Przedsiębiorstwo Budowlane
"CALBUD" Sp. z o.o.
71-602 Szczecin, ul. Kapitańska 2
tel. 480 61 00, fax 091 448 05 23
NIP 651-010-92-72, Regon 810511660

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

INBUD S.C.
BIURO PROJEKTOW

mgr inż. DARIUSZ SKUZA
Współwłaściciel