

Kołbaskowo, dn. 14.12.2015 r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 4 złożony w dniu 11.12.2015 r.

Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice – II etap, gmina Kołbaskowo”.

PYTANIE NR 1

Czy zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne do rur PP, zastosowanie systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych produkowanych zgodnie z normą PN-EN295 oraz posiadających parametry pozanormowe uwzględnione w aprobacie IBDiM dopuszczającej rury między innymi do zastosowania w ciągach komunikacyjnych? Uzupełnienie sytemu będą stanowić studnie betonowe z monolitycznymi dennicami typu „PERFECT”.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych.

WÓJT
M. Schwarz
Małgorzata Schwarz