



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Kołbaskowie

ZWiK.411.32.2015

Rosówek 14.05.2015r.

Project Supervision
Elżbieta Janczyńska
ul. Romantyczna 70/4
70-789 Szczecin

dot. pisma nr PS.EJ/2015/04/90 z dnia 22.04.2015r. w sprawie kolizji hydrantów w m. Kamieniec zlokalizowanych na dz. nr 116/49 z obrębu Kamieniec.

W związku z otrzymanym pismem nr PS.EJ/2015/04/90 z dnia 22.04.2015r. w sprawie kolizji hydrantów w m. Kamieniec zlokalizowanych na dz. nr 116/49 z obrębu Kamieniec pragniemy poinformować, że wskazany przez Państwa kolidujący hydrant od strony północnej jest wyłączony z eksploatacji i w dokumentacji można przyjąć jego likwidację. Drugi hydrant p.poż zlokalizowany po stronie południowej może zostać wymieniony na podziemny pod warunkiem uzgodnienia w Powiatowej Straży Pożarnej w Policach. Skrzynkę hydrantu należy obudować kostką betonową w promieniu min. 50 cm z każdej strony i trwale oznakować tabliczką informacyjną na słupku.

Zdemontowany hydrant należy przekazać do PGK w Kołbaskowie.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. technicznych i eksploatacyjnych
Gregorz Miciński
Gregorz Miciński

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Samorządowy Zakład Budżetowy
Rosówek 16 • 72-001 Kołbaskowo

tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@pgk-kolbaskowo.pl • www.pgk-kolbaskowo.pl
NIP: 851-315-95-14 • REGON: 321152170