PRZEKRÓJ B-B PRZEZ CZ. STAŁĄ
SKALA 1:10



PRZEKRÓJ A-A PRZEZ CZ. OTWIERALNĄ
SKALA 1:10



WIDOK OKNA - TYP "O3"
SKALA 1:10



RZUT OKNA - TYP "O3"
SKALA 1:10



WIDOK OKNA - TYP "O1"
SKALA 1:10



RZUT OKNA - TYP "O1"
SKALA 1:10



UWAGI DO DETALU MOCOWANIA OKNA I BALUSTRADY:

1. Przed zamówieniem ślusarki wymiary otworów należy bezwzględnie sprawdzić na miejscu budowy. Montaż ślusarki musi być przeprowadzany przez wyspecjalizowaną firmę oraz przy użyciu systemowych rozwiązań. Część stała okna montowana jest z wysięgiem poza mur, by zlicować ją z płaszczyzną wykończonej elewacji - przy użyciu systemowych elementów mocujących producenta okna oraz systemowych profili instalacyjnych przeznaczonych do tzw. "montażu okna w ościeżnicy" w celu zoptymalizowania strat ciepła, paroprzepuszczalności, izolacyjności akustycznej (do 43dB). Należy stosować pełen system jednego producenta, posiadającego Aprobaty Techniczne i Certyfikaty i dającego min. 5-letnią gwarancję .
2. Przed wykonaniem balustrady sposób montażu jej elementów należy uzgodnić z producentem okien, a jej wymiary należy dopasować do konkretnego zestawu ślusarki okiennej oraz możliwości mocowania do ściany zewnętrznej budynku. Należy stosować systemowe profile aluminiowe z powłoką w kolorze identycznym jak ślusarka okienna.
3. Wszelkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie (i ew. malowanie proszkowe)
4. Rozrysowano przykłady dla okna 'O1' - 200L/300 (00) z obustronnym mocowaniem balustrady do ściany oraz dla okna 'O3' - 500P/300 (00) (okno z częścią stałą zlicowaną z elewacją) z mocowaniem balustrady do ściany oraz do słupka międzyokiennego.
5. Balustrady okienne aluminiowe, powlekane w kolorze szarym, wg RAL 7004 (identycznym jak kolor ślusarki okiennej).

Balustrada o wym. S=183,4cm i H=101cm (z obustronnym mocowaniem do ściany - dla okien typu "O1") - ilość: 11szt.

Balustrada o wym. S=187,2cm i H=101cm (z jednostronnym mocowaniem do ściany oraz do słupka międzyokiennego - dla okien typu "O2" i "O3") - ilość: 11szt.

Balustrada o wym. S=183,4cm i H=71cm (z obustronnym mocowaniem do ściany - dla okien typu "O4") - ilość: 1szt.

Balustrada o wym. S=187,2cm i H=71cm (z jednostronnym mocowaniem do ściany oraz do słupka międzyokiennego - dla okien typu "O5" i "O6") - ilość: 2szt.

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary bezwzględnie sprawdzić na placu budowy.
2. Otwory i przebicia instalacyjne bezwzględnie koordynować z proj. konstrukcji i architektury.
3. Układ wszystkich elementów konstrukcyjnych wg. proj. konstrukcji
4. Wszystkie systemowe rozwiązania detali wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Izolacje pionowe i poziome wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniając ciągłość izolacji.
6. Drenowane elementy konstrukcji i obliczowania budynku oraz podesty, przed zamontowaniem, zapezpieczyć środkiem ogniochronnym, odpornym na warunki atmosferyczne do stanu nierozprzestrzeniania ognia.
7. Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie zmiany wymagają pisemnej zgody autorów.
8. Obowiązkiem kierownika jest też kierowanie budową i koordynacja prac budowlanych, wykonanie obiektu zgodnie z projektem, przepisami prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi, bezpieczeństwa i higieny pracy.
9. Wszelkie materiały użyte w trakcie realizacji robót powinny posiadać aprobaty techniczne ITB oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach.
10. Przed przystąpieniem do zamówienia ślusarki i stolarki należy bezwzględnie sprawdzać: wymiary otworów okiennych, drzwiowych, wysokości podziałów, jak również ilości zamawianych elementów. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych należy pobrać z natury. Przed zamówieniem wszelkie wątpliwości w zestawieniach należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego.
11. Przed przystąpieniem do zamówienia wszelkich elementów wykończenia i wyposażenia budynku, elementów instalacji sanitarnych, elektrycznych, konstrukcji należy sprawdzić ich ilości i parametry. Przed zamówieniem wszelkie wątpliwości, omyłki w zestawieniach, różnice, zmiany i niejasności należy wyjaśnić w trybie nadzoru autorskiego.
12. Należy bezwzględnie zachować ciągłości wszelkich izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp., podłomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje należy wykonywać według rozwiązań systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i sztuką budowlaną.
13. Wszelkie przebicia w elementach konstrukcyjnych należy sprawdzić i skoordynować z projektami branżowymi instalacji wewnętrznych. Wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego.
14. Wszelkie prace budowlane, wnętrzarskie i specjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac.

portal | pracownia projektowa
Portal-PP. Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
70-300 Szczecin, ul. Bł. Kolbowej Jadwigi 47/8,
tel. 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl
www.portal-pp.pl

BUDYNEK PRZEDSZKOLA
Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI W PRZECŁAWIU,
BUDYNEK KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W TYM Z
ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

temat:
PRZECŁAW gm. **Kołbaskowo**
część dz. nr 2/183 i działki 2/183,2/111, 2/232, 2/66
(SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ)
adres inwestycji

mgr inż. arch. Piotr Czujkowski
upr. nr 49/Sz/2000
projektant, numer uprawnień

mgr inż. arch. Anita Wojewoda
upr. nr 14/ZPOIA/OKK/2010
sprawdzający, numer uprawnień

mgr inż. arch. Barbara Pawlec
zespół projektowy

OSADZENIE OKNA I BALUSTRADA OKIENNA

branża: architektura	skala: 1:10		**D03**
P.Br. faza	Szczecin, sierpień 2016r. data		nr rysunku

UWAGA. Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą traktowane jako naruszenie przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.